



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від " 25 " 04 20 19 року

№ 602-123-20-11 9154

Об'єкт експертизи Реагенти для водопідготовки марок Екотек, Екоклін, Екоцид
виготовлений у відповідності із ТУ У 20.5-31749798-004:2013 "Реагенти для водопідготовки. Технічні умови"
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул 20.59.59

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Реагенти для застосування в системах обробки технологічної води з метою підвищення ефективності процесів очистки води, запобігання солевідкладень та корозії обладнання, очистки обладнання, знезараження води для запобігання біозабрудненню обладнання у харчовій, фармацевтичній, хімічній промисловості, нафтогазодобуванні, енергетиці, електроніці. Реалізація - для власних потреб та оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник ТОВ НВО "Екософт", Україна, 8200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Покровська, буд. 1-ї (виробнича площа), код за ЄДРПОУ: 31749798

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ НВО "Екософт", Україна, 8200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Покровська, буд. 1-ї, код за ЄДРПОУ: 31749798

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт відсутній. Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: За результатами розгляду та аналізу наданих документів, ідентифікації зразків, оцінки ризику для здоров'я населення, встановлено, що до показників безпеки відносяться вимоги до безпеки праці з чинною нормативно-технічною документацією у відповідній галузі промисловості, при роботі з реагентами емісія хімічних речовин в повітря робочої зони не більше ГДК (мг/м³): для акрилової кислоти- 5,0, акриламід-0,2, метилакрилату- 5,0, глутарового альдегіду- 5,0, метанолу-5,0, лугів їдких- 0,5, фосфонових кислот-2,0, перкарбонату натрію- 2,0.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно: дотримуватись вимог ТУ У 20.5-31749798-004:2013; при застосуванні продукції у заявленій сфері вжитку дотримуватися вимог технологічних рекомендацій щодо дозування та застосування. До роботи з реагентами допускаються особи, що ознайомлені з правилами експлуатації та ті, що пройшли інструктаж з техніки безпеки та надання першої допомоги.

В умовах виробництва дотримуватись правил техніки безпеки та інструкції безпеки праці згідно з діючою нормативно-технічною документацією; виробничі приміщення повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією, персонал забезпечений спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. На підприємствах, де пропонується використання реагентів, повинне бути устаткування і технології, які запобігають утворенню аерозолів, а також очисні споруди, що запобігають надходженню складових реагентів до каналізації.

Використання, зберігання, транспортування, маркування – відповідно діючої нормативно-технічної документації; у разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої в Україні нормативної документації.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Реагенти для водопідготовки марок Екотек, Екоклін, Екоцид, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка повинна міститись на кожній пакувальній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України; інструкція з застосування повинна супроводжувати кожну партію продукції. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документу- ТУ У 20.5-31749798-004:2013 "Реагенти для водопідготовки. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: при роботі з регентами емісія хімічних речовин в повітря робочої зони не більше ГДК (мг/м³): для акрилової кислоти- 5,0, акриламід-0,2, метилакрилату- 5,0, глутарового альдегіду- 5,0, метанолу-5,0, лугів їдких- 0,5, фосфонових кислот-2,0, перкарбонату натрію- 2,0.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-1347-19 від 24.04.2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

М.П.

