

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

ECOSOFT 22 SRL
Leuvensesteenweg, 633
1930 ZAVENTEM
BELGIUM

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Cartouche bobinée / String wound cartridge **SOE**

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

26 ACC LY 397

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 15 Juillet au 07 Septembre 2026.

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from July 15 to September 07, 2026.

Commentaires / Comments : Les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002. / *The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002*

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Cartouches bobinées / String wound cartridges

Références / References (2 references) :

PP string wound sediment filter 2.5"x10" DOE

PP string wound sediment filter 2.5"x10" SOE

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE
Directrice Département MCDE
LSEHL

Signature :

Date de délivrance / *Date of issue* : 10 Septembre 2026

Date d'expiration / *Expiry date* : 10 Septembre 2031

Commentaires / Comments : L'ACS ne préjuge pas de l'efficacité de traitement des cartouches. / *The ACS does not foresee the efficiency of treatment of cartridges.*

